



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

26 АРТ 2010

№ 19-2-13-4289

На № 19/04-10 от 24.04.2010

Директору Ассоциации
производителей и поставщиков
пенополистирола

А.И. Бек-Булатову

Ленинградский пр-т. Д. 7 офис 218
г. Москва, 125040

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) в части требований к облицовке внешних поверхностей наружных стен и фасадным системам, сообщает следующее.

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не предусматривается запрет применения пенополистирола как теплоизоляционного материала для зданий, сооружений и строений, в том числе I – III степени огнестойкости.

Требования по ограничению применения материалов с группами горючести Г2-Г4 для облицовки внешних поверхностей наружных стен распространяются на наружные отделочные материалы (шпатлевку, окраску, оклейку и т.п.).

При применении фасадной системы, в том числе с использованием пенополистирола, необходимо предусмотреть конструктивные решения, не допускающие распространения горения по фасадной системе.

Эффективность указанных конструктивных решений должна быть подтверждена испытаниями в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Вместе с тем, анализ крупных пожаров, в том числе причиной развития которых явилось распространение пламени по фасадным системам, показывает, что основными обстоятельствами, способствующими наступлению тяжелых последствий на таких пожарах, являются несоблюдение области применения фасадных систем на стадии проектирования, нарушение технологии и отступление от проекта при производстве работ по монтажу фасадных систем.

345847

2

В настоящее время планируется разработка проекта нормативного документа, устанавливающего противопожарные требования к фасадным системам и разработка методических рекомендаций по контролю соответствия фасадных систем установленным требованиям.

Предлагаем Вам принять участие в разработке проектов названных документов.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору –
Директор Департамента надзорной деятельности МЧС России



Ю.И. Дешевых